

Профилактическое мероприятие

№ 34240061000216390698 от 25.11.2024

Статус	Предостережение объявлено
мероприятия: Контролируемое лицо:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЮСАРЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Контрольный(надзорный) орган:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП

Дата подписания: 25.11.2024

Сертификат: 17 02 86 81 29 07 75 28 11 37 32 04 72 77 98 50
98 28 36

Выдан: Казначейство России

Владелец: Князева Светлана Алексеевна, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ\, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 03.05.2024 по 27.07.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный
надзор

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 25.11.2024

Основания проведения профилактических мероприятий

- Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: На объекте защиты не в полной мере обеспечены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Постановления правительства Российской Федерации № 1479 от

Профилактическое мероприятие

№ 34240061000216390698 от 25.11.2024

16.09.2020 года

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЮСАРЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3414012461

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023404972238

Адрес места нахождения: 403827, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н КОТОВСКИЙ, С СЛЮСАРЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. Д.14,

ОКВЭД:

1. 85.14 Образование среднее общее

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 403827, обл. Волгоградская, р-н Котовский, с Слюсарево, ул. Советская, д 14

Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: значительный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Князева Светлана Алексеевна государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 10 Правил

Содержание требования: В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками

09.12.2025 10:57

**Профилактическое мероприятие
№ 34240061000216390698 от 25.11.2024**

противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340094

Владелец Зибарова Любовь Nikolaevna

Действителен С 17.11.2025 по 17.11.2026